

Brzesko, dnia 27.04.2020 r

Wykonawcy uczestniczący  
w postępowaniu nr ZDP.ZP.271.1.2020

### WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: Nr. ZDP. ZP. 271.2.2020 z dn. 22.04.2020 na zadanie pn. : **Przebudowa drogi powiatowej nr 1305K Szczurowa – Zaborów - Żelichów w km od 0+010 do km 5+194 w miejscowościach Szczurowa, Dołęga, Zaborów, powiat brzeski, gmina Szczurowa w ramach FUNDUSZU DRÓG SAMORZĄDOWYCH**

Na podstawie art. 38 ust.1 i 2 z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych ( Dz .U. z 2019 r poz.1843. ) Zamawiający , w odpowiedzi na zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia , udziela następujących wyjaśnień :

#### Pytanie

1. W związku z tym , że na wykonane roboty może być udzielona przez Wykonawcę gwarancja i rękojmia na okres do 60 miesięcy prosimy o wyjaśnienie czy okres gwarancji i rękojmi na wykonane oznakowanie poziome będzie taki sam. Trwałość oznakowania poziomego grubowarstwowego wynosi maksymalnie 36 miesięcy , natomiast cienkowarstwowego 12 miesięcy. Wydłużenie okresu gwarancji ponad wskazany spowoduje konieczność jego powtórnego wykonania – co naszym zdaniem należy do robót utrzymaniowych .
2. Prosimy o zamieszczenie Projektu Organizacji Ruchu .
3. Prosimy o zamieszczenie specyfikacji projektowanego radaru oraz znaku aktywnego.
4. Prosimy o przykładowe rozwiązania oświetlenia przejść dla pieszych .
5. Prosimy o doprecyzowanie jakiego rodzaju mają być bariery. Prosimy o zamieszczenie rysunku barier , podanie liczby planowanych odcinków oraz zakończeń lub określenie ich podstawowych parametrów.

#### Odpowiedź

1. W przedmiocie zamówienia należy wykonać oznakowanie poziome grubowarstwowo chemoutwardzalne. Okres gwarancji na oznakowanie poziome zgodnie z normami przyjęto na okres 36 miesięcy . Okres gwarancji i rękojmi ( 60 miesięcy ) dotyczy wykonania robót budowlanych wymienionych siwz.
2. Projekt organizacji ruchu – zał.1 – do pobrania
3. Specyfikacja projektowanego radaru oraz znaku aktywnego - zał. nr 2 - do pobrania
4. Przykładowe rozwiązanie oświetlenia przejść dla pieszych – zał. nr 3 - do pobrania
5. Planowany montaż barier stalowych ochronnych dotyczy barier :  
U- 11b typ BS-2 -212mb – 2 odc. połączone bezpośrednio z U-14a,  
U-14 a typ SP-09 – 456 mb – 16 odcinków /każdy odcinek – prowadnice B 4300, łącznik ukośny prawy x 2 , słupki 1900/ .

Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.

DYREKTOR

*mgr inż. Grzegorz Wołczyński*

Podpis Zamawiającego