

STAROSTWO POWIATOWE
W BRZESKU32-800 Brzesko, ul. Głowackiego 51
tel. 14 66 301 84; fax 14 66 32 343
- 30 -

PROTOKÓŁ nr 26 / 2018

z narady koordynacyjnej przeprowadzonej w siedzibie Starostwa Powiatowego w Brzesku, ul. Głowackiego 51

w dniu 16. 01. 2018

Opis przedmiotu narady:


KANALIZACJA DESZCZYWNA LOKALIZOWANA NA DZIAŁCE NR 845/3 W PROJEKTOWANYM
CHODNIKU PRZY ULICY KOŚCIELNEJ W OBRĘBIE ENDOGENNYM MOKRZYSKA GMINA BRZESKO.

Wnioskodawca:

GRZEGORZ CMIORO - DĄDOWSKI Z-CIA DYREKTORA ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BRZESKU
UL. KARDYNAKA STEFANA WYSZYŃSKIEGO 6, 32-800 BRZESKO

Przewodniczący narady: Alina Obal – Inspektor w Wydziale Geodezji i Kartografii

Uczestnicy narady koordynacyjnej (imię, nazwisko, oznaczenie podmiotu, które te osoby reprezentują)

lp.	oznaczenie podmiotu	imię i nazwisko osoby reprezentującej podmiot	podpis
1	2	3	4
1	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie	TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Tarnowie Wydział Dokumentacji Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych Radosław Dychtoń	
2	Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o Warszawa Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie Gazownia w Brzesku		KIEROWNIK Gazownia w Brzesku  Andrzej Szydek
3	Operator Gazociągów Przesyłowych GAZ-System S.A, Oddział w Tarnowie		
4	Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o w Brzesku		
5	Multimedia Polska-Południe S.A Oddział w Brzesku		Stwierdzam zgodność z oryginałem 16. 01. 2018 Brzesko, dnia
6	Orange Polska Dział Ewidencji i Zarządzania Danymi o Infrastrukturze 2- Kraków		Z up. STAROSTY  Alina Obal INSPEKTOR w Wydziale Geodezji i Kartografii
7	Małopolska Sieć Szerokopasmowa Kraków		

8	Zarząd Dróg Powiatowych w Brzesku		
9	Urząd Miejski w Brzesku		
10	Wnioskodawca		Stwierdzam zgodność z oryginałem
11	Inne jednostki		Brzesko, dnia 16. 01. 2018 Z up. STAROSTY <i>Alina Obol</i> INSPEKTOR w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestników narady:

Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o.
ul. M. Kasprzaka 25, 01-222 Warszawa
Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie

Gazownia w Brzesku
ul. Starowiejska 7a, 32-800 Brzesko
tel. 14 663 16 76
NIP 525-24-96-411

KRS 0000374001 REGON 142739519

Uzgodnione z zastrzeżeniami:

GAZOWNIA

1. Całość prac wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26-04-13 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich użytkowanie /Dz.Uz 04-06-2013 r. poz.640/
2. Przed przystąpieniem do prac wykonać sondy poprzeczne celem zlokalizowania istniejącej sieci gazowej.
3. Wszystkie prace w pobliżu sieci wykonać pod nadzorem RSG Brzesko, tel. 14 66 308 85 wg ustaleń na bieżąco.
4. Przed rozpoczęciem robót zgłosić się do RSG Brzesko celem ustalenia harmonogramu prac. GAZOWNIA
5. Wszelkie zmiany w projekcie należy ustalić przed ich realizacją.
6. Brzesko, dnia

KIEROWNIK
Gazownia w Brzesku

Andrzej Szydek

Nie uzgadnia się z kolizją projektowanej kanalizacji deszczowej z kablami elektroenergetycznymi wN będącymi własnością T.D. S.A.
(studnie reniecyjne oraz studzienki ściągowe powstające na kablach wN)

TAURON Dystrybucja S.A.

Oddział w Tarnowie

Wydział Dokumentacji

Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Radosław Dychtoń
Radosław Dychtoń

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Brzesko, dnia 16. 01. 2018

Z up. STAROSTY

Alina Obal

w Wydziale Geodezji i Kartografii

Stanowiska uczestników narady przesłane pocztą elektroniczną, będące załącznikiem do niniejszego protokołu:

Pismo RPNIK / T / 106 / 1 / 2018

UWAGI STAROSTY BRZESKIEGO

Ochrona znaków geodezyjnych

1. Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie.
2. Zgodnie z art. 15 ust. 3 ww. ustawy właściciel lub inna osoba władająca nieruchomością, na której znajdują się znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne są obowiązani:
 - a) nie dokonywać czynności powodujących ich zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie;
 - b) niezwłocznie zawiadomić właściwego starostę o ich zniszczeniu, uszkodzeniu, przemieszczeniu lub zagrożeniu przez nie bezpieczeństwem życia lub mienia.
3. Zgodnie z art. 48.1. ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629) kto wbrew przepisom art. 15 w/w prawa niszczy, uszkadza, przemieszcza znaki geodezyjne podlega karze grzywny.
4. Zniszczone w trakcie realizacji inwestycji znaki geodezyjne Inwestor powinien na swój koszt wznowić, zlecając wykonanie tych czynności jednostkom wykonawstwa geodezyjnego.

W obrębie projektowanej inwestycji znajdują się / nie znajdują się punkty osnowy geodezyjnej nr:

Pomimo prawidłowego zawiadomienia w naradzie koordynacyjnej nie uczestniczyli:

NNIOBKODAWCA

BURNISTON BRZESKA

Po zakończeniu narady koordynacyjnej protokół został odczytany wszystkim obecnym i po odczytaniu podpisany przez osoby biorące udział w naradzie.

PROWNIK
Gmina w Brzesko

Artur Szydek

INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii

Alina Obal

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Tarnowie
Wydział Dokumentacji
Specjalista ds. Uzgodnień Branżowych

Redosław Dychtoń

Odpis protokołu narady koordynacyjnej na żądanie zainteresowanego uczestnika został wydany:

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Brzesko, dnia 16. 01. 2018
Z up. STAROSTY

Alina Obal
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii



**REJONOWE PRZEDSIĘBIORSTWO WODOCIĄGÓW
I KANALIZACJI W BRZESKU Spółka z o.o.**

32-800 Brzesko ul. Solskiego 13

Tel. 014/6626510, 014/6626541, tel./fax. 014/6626511

Starosta Brzeski
ul. Głowackiego 51
32 – 800 Brzesko

RPWiK/T/106/1/2018
Brzesko, dnia 16.01.2018 r.

Dotyczy: narady koordynacyjnej.

W odpowiedzi na zawiadomienie znak sprawy: *GK-I. 6630.1.26.2018.AO* Rejonowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Brzesku Spółka z o.o. informuje, że uzgadnia lokalizację kanalizacji deszczowej w projektowanym chodniku na działce nr 875/3 w obrębie ewidencyjnym Mokrzyńska - Bucze z uwagami.

1. Przy skrzyżowaniu sieci wodociągowej z projektowaną kanalizacją deszczową zachować minimalną odległość w pionie 0,3 m.
2. Wszelkie prace w pobliżu urządzeń wodociagowych należy wykonać pod nadzorem pracownika RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.
3. Skrzyżowanie podlega odbiorowi przez RPWiK w Brzesku Sp. z o.o.

Otrzymują:

1. Adresat,
2. a/a.

PREZES ZARZĄDU SPÓŁKI

mgr inż. Zbigniew Gładys

Stwierdzam zgodność
z oryginałem

Brzesko, dnia 16. 01. 2018

Z up. STAROSTY

Alina Obal
INSPEKTOR
w Wydziale Geodezji i Kartografii